

Gaszowice, dnia 25.10.2022 r.

Gmina Gaszowice
ul. Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.21.2022

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

W opisie technicznym udźwig dźwigu osobowego wynosi 750 kg, natomiast na rysunku 3.2 udźwig ten wynosi 630 kg. Proszę o informację, który udźwig należy brać pod uwagę przy wycenie.

Odpowiedź

Należy przyjąć udźwig minimalny 630 kg.

Pytanie 2:

W zestawieniu stolarki na rysunku 3.12 widnieje zapis Okna - PCV lub aluminiowe. Natomiast w przekazanym przedmiarze w punkcie 3 ppkt. 3.3.1-3.3.5 widnieją tylko okna aluminiowe. Proszę o potwierdzenie, że można zastosować okna PCV.

Odpowiedź

Należy zastosować okna aluminiowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.