

Gaszowice, dnia 05.04.2022 r.

GPIZP.271.16.2020

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice**

realizowane w ramach: Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W projektowanej instalacji związanej z wymianą kotła na paliwo stałe Zamawiający nie uwzględnił zabezpieczenia przed zbyt niską temperaturą powrotu. Jest to rozwiązanie pozwalające na wydłużenie żywotności kotła polegające na zabezpieczeniu wymiennika przed zbyt niską temperaturą czynnika grzewczego powracającą do kotła, a co za tym idzie pozwala na wyeliminowanie powstania rosy na wymienniku. Czy zamawiający potwierdza, że należy zastosować zabezpieczenie powrotu na wyjściu kotła z wraz ze sterowaniem z automatyki kotła?  
*Odpowiedź: Należy stosować zabezpieczenie powrotu na wyjściu z kotła zgodne w wymaganiami określonymi przez producenta kotła.*
2. Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy PZP ustawodawca zobowiązuje Zamawiające, że gdy istnieje możliwość i przesłanki do podziału zamówienia na części to należy je podzielić. W tym przypadku Zamawiający ma możliwość dokonania podziału na zasadzie jakościowej wyodrębniając wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wykonanie kotłowni jako dwa różne zadania. W chwili obecnej brak takiego podziału może wskazywać na ograniczenie konkurencyjności ponieważ nie dopuszcza możliwości składania oferty firmą które nie są w stanie zrealizować prac z zakresu instalacji PV lub dostawy urządzeń grzewczych. Dodatkowo należy nadmienić, że Zamawiający w dokumencie SWZ nie wskazał przyczyn braku podziału zamówienia na części, obowiązek informacyjny nakłada na Zamawiającego stawa PZP. Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie podziału zamówienia na części.  
*Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmienione dokumenty zamieszczono na stronie postępowania.*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

- Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WÓIT  
mgr Paweł Bugdol