

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem w Łukowie Śląskim przy ul. Lipowej.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków technicznych:

1. Trawy tkane (w tym hybrydowe) na rynku są produkowane tylko przez firmę Greenfields-Prefereowanego Producenta FIFA oraz firmę Dywilan, która produkuje pod swoją znaną tylko w Polsce marką jak również jest podwykonawcą firmy ACT Global. Opis trawy hybrydowej, która ma być wykonana w technologii tkanej jednoznacznie wskazuje więc na jednego producenta - firmę Dywilan. Jeżeli jest inaczej, uprzejmie proszę Zamawiającego o wskazanie innych niż Dywilan producentów, których specyfikacja trawy hybrydowej spełnia wymagania przedstawione w dokumentacji przetargowej. Również zwracam uwagę Zamawiającego, że na rynku niejednokrotnie dochodziło do zmów polegających na odmowie wnioskującym wykonawcom dostępu do produktu opisanego w postępowaniu.
2. Jeśli chodzi o trawę bezwypełnieniową tzw. trawę 4 generacji, to mając na uwadze udzieloną w dniu 28/06 odpowiedź, Zamawiający także odrzuca możliwość zaoferowania produktów równoważnych wyprodukowanych przez producentów będących światową elitą wśród producentów traw syntetycznych. Proszę o dopuszczenie trawy bez wypełnienia o następującej specyfikacji:

Włókno-polietylenowe, monofilowe

- Podkład: zgodnie z wynikami akredytowanego badań laboratorium i technologią producenta
- Wysoko włókna: 30mm +/- 5% (tolerancja zgodna ze standardami FIFA)
- Dtex pęczka: ok. 20.000 +/- 5% (tolerancja zgodna ze standardami FIFA)
- ~~Łość pęczków: min. 25000 m~~ - parametr bez wartości ponieważ w jednym pęczku może być od kilkunastu do kilkudziesięciu włókien więc ilość włókien / m² można otrzymać przy różnej ilości pęczków.
- Gęstość trawy: min. 650000 szt./m²; +/- 10% (tolerancja zgodna ze standardami FIFA)
- Waga włókna: min. 2700 g/m² +/- 10% (tolerancja zgodna ze standardami FIFA)
- Wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 60N
- Łączenie klejone po starzeniu: min. 80/100mm

- reakcja na ogień: klasa min. Cfl s1 wg EN13501-1 - sztuczne ograniczenie konkurencji. Czy Zamawiający pamięta sytuację pożaru boiska z trawy syntetycznej? Wymagana kategoria trudnopalności, nie zabezpiecza murawy przed działaniem racy!
- dopuszcza się zasyp niewielkie ilości piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.
- przepuszczalność wody systemu mata + trawa min. 180mm/h

Odpowiedź ad 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymaganych parametrów trawy hybrydowej. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego opisana trawa hybrydowa jest dostępna i oferowana przez różne podmioty gospodarcze.

Odpowiedź ad 2:

Proponowane parametry sztucznej trawy nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego, dlatego Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymaganych parametrów sztucznej trawy. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z uzyskaną wiedzą, parametry nawierzchni nie dotyczą tylko jednego producenta i umożliwiają złożenie oferty przez wielu Wykonawców. Zamawiający opisał system nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymaganymi parametrami nie naruszając zasad uczciwej konkurencji. Aspekty techniczne spowodowały, że zamawiający opisał swoje potrzeby w sposób umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w warunkach konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom i producentom działającym w danym segmencie rynku. Zgodnie z komentarzem do ustawy Pzp zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, *mając na celu zachowanie uczciwej konkurencji „zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim potencjalnym wykonawcom w tej branży rynku, która odpowiada przedmiotowi zamówienia”*. Należy również podkreślić, że zamawiający zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Pzp winien dążyć do uzyskania najlepszej jakości zamówienia w stosunku do środków finansowych, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Uprawnieniem zamawiającego zgodnie ze wskazaniem doktryn i orzecznictwa jest prowadzenie postępowania w celu uzyskania takiego przedmiotu, jaki jest dla niego optymalny ze względu na posiadane warunki oraz potrzeby i który spełni jego oczekiwania funkcjonalne. Określone przez Zamawiającego wymagania, co do parametrów nawierzchni spełnia wielu wykonawców, tak więc zasada konkurencji została zachowana. Jednocześnie Zamawiający informuje że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o największych dostępnych standardach jakościowych, w oparciu o opinie użytkowników produktów. Przyjęty opis przedmiotu zamówienia uwzględnia potrzeby zamawiającego w zakresie wymagań jakie ma spełnić przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji i możliwości złożenia oferty przez wielu Wykonawców. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, obniżając swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
Grażyna Pierchała
mgr Grażyna Pierchała