

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem w Łukowie Śląskim przy ul. Lipowej.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków technicznych:

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy bezzsypowe o zbliżonych parametrach do wymaganych przez Zamawiającego. Nadmieniamy, że zaproponowana nawierzchnia spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw, czego potwierdzeniem jest raport z badań. Zwracamy uwagę, że zaproponowane parametry są takie same lub lepsze niż wymaga Zamawiający. Wyjątkiem jest jedynie waga włókna, która nie ma istotnego wpływu na jakość nawierzchni.

Proponowane parametry z trawy syntetycznej:

- Włókno: pierwsze proste imitujące źdźbła trawy-polietylenowe, monofilowe, drugie teksturowane-polietylenowen monofilowe
- Podkład: lateksowy;
- Wysokość włókna: min.31mm;
- Dtex pęczka: min. 20000;
- Ilość pęczków: min. 25 000 m²;
- Gęstość trawy: min. 600 000 szt./m²;
- Waga włókna: min. 3000 g/m²;
- Wyrwanie pęczka: min. 55N;
- dopuszcza się zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy;
- przepuszczalność wody systemu mata+trawa min. 180mm/h.

Trawa zostanie ułożona na macie amortyzującej zgodnej z badaniem laboratoryjnym na zgodność z normą EN15330-1:2013.

Proponowana nawierzchnia posiada poniższe dokumenty:

- raport z badań dotyczącego oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzającego minimalne parametry oraz, że trawa i mata spełnia wymagania normy EN 15330-1:2013 przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe;
- karta techniczna oferowanej sztucznej trawy potwierdzona przez jej producenta;
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub równoważny;

- Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1:2019-02 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny, lub spełnia w/w wymagania wg normy równoważnej;
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię;
- instrukcja pielęgnacji i konserwacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania minimalne dla sztucznej trawy.

Zmienia się zapis:

· Waga włókna: min. 3700 g/m²

na zapis:

· Waga włókna: min. 3000 g/m²

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Grażyna Pierchała