SALA GIMNASTYCZNA

PH1
ISTNIEJĄCY

HW25–W30
ISTNIEJĄCY

ø32
stal

1,35

ø40
stal

HW25–W30
ISTNIEJĄCY

1,35

OZNA

Istnie

Proje

Istnie

HW25–W30
ISTNIEJĄCY

PH2
ISTNIEJĄCY

PH3
ISTNIEJĄCY

HW25–W30
ISTNIEJĄCY

ø40
stal

1,35

HW25–W30
ISTNIEJĄCY

zawór pierwszeństwa
DN40 hydrauliczny
ISTNIEJĄCY

do przepięcia
do instalacji wody socjalnej

ø50

ø32

ø32

ø50
stal

ø50 (górą)
stal

ø32
stal

ø50 (górą)
stal

HW25–W30
ISTNIEJĄCY

1,35

± 0.00

HW25–W30
PROJEKTOWANY
SALA 201

1,35

ø32
stal

ø40
stal

C

ø40
stal

A

ø32
stal

ø40
stal

HW25–W30
PROJEKTOWANY
POM.120

1,35

ø40

w kanale 60x35cm

zawór antyskażeniowy
DN–40 typu BA

istniejący wodomierz
DN–25 Altair
Q3=6,3m3/h, Qmax=7,8m3/h
ISTNIEJĄCY

istn. przyłącze wody
PEø50

zasilanie sali gimnastycznej