

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Piecach im. Ziemi Śląskiej, na potrzeby przedszkola**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

#### Pytanie:

Zgodnie z SWZ i dokumentacją techniczną do zakresu inwestycji należy częściowa wymiana stolarki okiennej na okna przeciwpożarowe EI60, przy czym w dokumentacji wskazano, iż należy je wykonać z profili PCV. Proszę o wskazanie producenta, który wykona okna zgodnie z wytycznymi projektu lub zmianę zaprojektowanego rozwiązania, gdyż zgodnie z informacjami dostępnymi na rynku producentów stolarki nie ma możliwości wykonania okien PCV jako przeciwpożarowych. Proponujemy zmianę materiału na aluminium. Jednocześnie proszę o wykreślenie współczynnika przenikania ciepła dla okien EI 60. Zgodnie z informacją producentów okna przeciwpożarowe nie są oknami termicznymi i nie ma możliwości wykonania okien o wymaganym współczynniku przenikania. W związku z tym proszę o zmianę pozycji 2.5 i 2.6 przedmiaru branży budowlanej dołączonego do postępowania zgodnie z którymi należy wycenić okna EI 60 PCV, uchylno – rozwierane. Okna przeciwpożarowe mogą być wykonane bez uchylu, wyłącznie jako rozwierane wyposażone w siłownik (samozamykacz) uniemożliwiający pozostawienie otwartego okna.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza fakt, że na dzisiejszy nie jest możliwy zakup stolarki z PCV w wykonaniu przeciwpożarowym EI 60. Na etapie prac projektowych taka możliwość jeszcze istniała. W związku z powyższym stolarkę należy wykonać z aluminium jako rozwieralną (zgodnie z rysunkiem w zestawieniu stolarki) w wykonaniu p.pożarowym EI 60. Ponieważ stolarka ta nie stanowi okna a jedynie przeszklenie w ścianie p.pożarowej nie zachodzi potrzeba uzyskania współczynnika przenikania jak dla okien. Przy zamówieniu okien należy się kierować chęcią uzyskania maksymalnej izolacyjności co można uzyskać poprzez zamontowanie wkładów zespolonych o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła.

**W załączeniu skorygowany przedmiar robót dla branży budowlanej.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Z up. Wójta**  
**Zastępca Wójta Gminy**  
*Grażyna Pierchała*  
**mgr Grażyna Pierchała**