

## 8. Zestawienie materiałów

Nazwa	Jed.	Ilość
<b>Instalacja elektryczna</b>		
Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi DO2 25 A	kpl	1
Wyłącznik nadmiarowy B16 z członem różnicowo-prądowym 30 mA	szt	2
Korytka kablowe, stalowe, ocynkowane, perforowane, K50 z pokrywą	m	48
Uchwyty systemowe, ściennie, stalowe, ocynkowane dla koryta K50	szt	48
Kabel YKY 5x10 mm <sup>2</sup>	m	60
Kabel YKY 3x4 mm <sup>2</sup>	m	60
Przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup> , 750 V	m	75
Przewód YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 750 V	m	40
Korytka PCV 30x30	m	5
Kloszowa oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, o parametrach podanych na rys. E1	szt	4
Plafoniera natynkowa LED, o parametrach podanych na rys. E1	szt	1
Łącznik pt, schodowy, IP20	szt	2
Gniazdo wtyczkowe pt, z kołkiem ochronnym, IP20	szt	1
Puszka pt fi 60	szt	3
Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej przed wejściami do windy do zmienionego układu ścian - kalkulacja indywidualna	kpl	1
Grzejnik elektryczny konwekcyjny z termostatem, IP44, 1,5 kW	szt	1
<b>Instalacja odgromowa</b>		
Bednarka FeZn 30x4	m	8
Drut FeZn fi 8 zwody poziome	m	10
Wsporniki kubkowe do klejenia na powierzchni dachu	szt	10
Złącza rynnowe	szt	2
Złącza krzyżowe	szt	2
Kompletny uziom szpilkowy pomiedziowany o długości 3 m	kpl	1